


Zapotrzebowanie mocy $P_i = 11,59 \text{ kW}$, $P_s = 8,9 \text{ kW}$



Rozdzielnica włókowa
Ekinox TX 3x18
II klasy ochronności
(z listwami zaciskowymi)

Ochrona przeciwporażeniowa:
podstawowa: izolacja robocza
dodatkowa: samoczynne wyłączenie zasilania
uzupełniająca: wyłączniki różnicowo-prądowe

Projektant/Executive Architect

trabendo.

Klient/Client
Teatr Polski w Poznaniu
ul. 27. Grudnia 8/10, 61-737 Poznań

Projekt/Project
Przebudowa i rozbudowa bud. administracji Teatru Polskiego
w Poznaniu przy ul. 27. Grudnia 8/10, 61-737 Poznań

Temat/Drawing subject

Tabela rozdzielcza "R-GA2"

Przeznaczenie
Purpose PROJEKT WYKONAWCZY

Projektanci /Uprozenteni
Designers / Certificate

PROJEKTANT Zbigniew Nowak upr. nr 356/77Pw

SPRAWDZAJĄCY inż. Lech Lewandowski upr. nr 104/77Pw

Instalacje Elektryczne	Instalacje Elektryczne
Signature	Branch
Sign. aktualny Revision	12.2016
Skala Scale	E08